

SERVICII DE MENTENANTA SI REPARATII LA ECHIPAMNETE DIN CENTRALA TERMICA

I.D.: 25368669

Data publicarii	18.01.18	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.01.18	Pretul estimativ:	1.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: LUCRARI NECESARE DE MENTENANTA SI REPARATIE A INSTALATIILOR DIN CENTRALA TERMICA A. Revizie tehnica anuala (mentenanta) care se va efectua pentru fiecare cazan in prima luna de la semnarea contractului si consta in: - curatarea cazanului; - verificarea etanseitatii cazanului; - verificarea etanseitatii instalatiei de alimentare cu gaz din interiorul incaperii in care este instalat echipamentul; - verificarea arzatorului; - verificarea reglajelor la arzator; - verificarea bunei functionari a automatizarii echipamentului; - verificarea si reglarea echipamentelor electrice si electronice din cadrul automatizarilor; - verificarea presiunii cazanelor;(gaz, aer) - verificarea pompelor de circulatie; - verificarea si reglarea presostatelor; - verificarea bunei functionari a electrovalvelor in cadrul arzatoarelor; - verificarea instalatiei electrice; - evaluarea capacitatii de functionare a fiecarui subansamblu; - instruirea si informarea personalului beneficiarului pentru buna functionare a echipamentului; - analiza gazelor de ardere; - emiterea documentului (fisa de revizie si interventie) care atesta buna functionare a centralei. B. Verificari tehnice periodice lunare care se vor efectua lunar si reprezinta ansamblul de activitati menite sa asigure functionarea in conditii de siguranta a cazanelor pe toata durata de valabilitate a contractului. Verificarile, incercarile si probele intocmite de catre prestator vor avea urmatoarele cerinte: examinarea instalatiilor de alimentare, verificarea automatizarii centralei, verificarea fiecarui subansamblu, dupa care se vor elibera buletinele de atestare si verificare ale acestora. C. Reparatii accidentale pentru aducerea instalatiei centralei la un nivel tehnic corespunzator, cu inlocuirea pieselor schimbate contra cost. Piesele de schimb si materialele necesare a fi inlocuite vor fi achitate separat. De asemenea termenul de executie a lucrarilor de reparatii accidentale va fi de 12 ore de la anuntarea defectiunii. Acest termen se poate prelungii pentru situatii neprevazute prin acordul partilor. Piesele de schimb si materialele utilizate la executia service-ului, inclusiv a reparatiilor accidentale vor fi in concordanta cu recomandarile producatorului, respectiv cu cartea de service a utilajului. In elaborarea ofertei, ofertantii vor tine cont de obligatiile legale referitoare la conditiile de munca, de protectia muncii si PSI pe care sunt obligati sa le respecte pe intrega perioada de derulare a contractului.
