
Reabilitare retea apa potabila str. A. Iulia - Aviatorilor - Calugareni Dn 200 bl. Z1, Z4, Z6B - Dn 100 bl. Z3, Z2, Z1 / Z4, Z6A, Z6B

I.D.: 96537848

Data publicarii	26.04.24	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 405.000,00 RON - 405.000,00 RON

Descriere: Se propune reabilitarea acestei retele de apa cu teava din polietilena de inalta densitate PE 100 SDR 17, Pn 10, în gama De 200mm - De 110mm, îmbinarea realizandu-se prin electrofuziune. Conductele vor fi montate in tunel tehnic vizitabil existent. Avand in vedere ca inlocuirea retelei de apa se realizeaza pe acelasi traseu, se va asigura alimentarea cu apa a consumatorilor afectati, prin executia unor tronsoane de conducta provizorii. In scopul limitarii la maximum a tronsoanelor scoase din functiune in timpul interventiilor la retea, se vor prevedea vane de inchidere cu sertar montate in camine. Pentru golirea conductelor se vor prevedea vane pentru golire montate in camine. Pe reseaua de alimentare cu apa se vor prevedea un numar minim de 4 hidranti subterani, cu protectie la rupere, din fonta ductila Dn 80mm Pn > 10bar. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 7 Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 5 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
