
In completarea anuntului de publicitate ADV1100014/ 29.08.2019: Raspunsuri la solicitarile de clarificari ale unui operator economic

I.D.: 38221915

Data publicarii	04.09.19	Coduri CPV	31121200-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.09.19	Pretul estimativ:	29.411,76 RON - 29.411,76 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Solicitari de clarificari ale unui operator economic: Intrebare:- La locatia unde se va instala grupul electrogen exista o platforma betonata? Raspuns:locul amplasamentului grupului electrogen se afla in exterior, exista platforma betonata; Intrebare:- Cati metrii de cablu de forta si comanda sunt necesari pentru conectarea grupului electrogen la tabloul general precum si modul de pozare al cablurilor (aerian ,subteran , pe perete) Raspuns:- dimensiunea cablurilor de conectare la tabloul electric este de aproximativ 10ml; - modul se pozitionare a cablurilor - pe perete.
