
REVIZIE SI PUNERE IN FUNCTIUNE PATINOAR

I.D.: 76265283

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 08.12.22 | Coduri CPV | 50800000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 11.853,00 RON - 11.853,00 RON |
|-------------------|-------------------------------|

Descriere: Revizie si punere in functiune patinoar 1. Verificat etanseitati la racordurile din instalatia frigorifica, atat fixe, cat si flexibile 2. Verificat tensiune alimentare 380 V 3. Verificat tablou electric automatizare 4. Verificare instalatie de agent intermediar 5. Incarcat cu agent intermediar compus din: etilen glicol preparat 284 litri 6. Verificat pompe agent intermediar (antigel) - 2 buc. 7. Verificat existenta agent frigorific 8. Verificat si reglat parametri normali de functionare 9. Verificat motoare ventilatoare - 4 buc. 10. Verificat presostat de inalta presiune si joasa presiune 11. Verificat presiune vaporizare 12. Verificat functionare compresor din punct de vedere mecanic 13. Verificat curent absorbit de compresor din punct de vedere electric 14. Verificat functionare valva expansiune 15. Verificat temperatura vaporizare 16. Verificat temperatura condensare 17. Separarea agentului frigorific din uleiul frigorific prin pornirea instalatiei de incalzire a carterului compresorului 18. Verificat senzori 19. Incarcat cu freon R410 - 6,8 kg 20. Punerea in functiune a instalatiei frigorifice 21. Urmarirea parametrilor de lucru 22. Urmarirea presiunilor de lucru tur-retur agent intermediar
