

Mentenanța sisteme automate de detectare incendii, pt. trape de evacuare fum și instalația desfumare

I.D.: 69361039

Data publicării	18.05.22	Coduri CPV	50324100-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.000,00 RON - 5.000,00 RON

Descriere: La instalațiile de detectare a incendiilor, în conformitate cu prevederile art. 5.6.5(4) din Normativul P 118/3 - 2015 la verificările trimestriale se desfășoară următoarele activități: a) Sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal și sunt luate măsurile corective necesare pentru aducerea sistemului în stare corectă de funcționare: b) Se acționează cel puțin un detector sau declanșator manual de alarmă în fiecare zonă, pentru a testa dacă ECS primește și afișează semnalul corect, porneste alarma sonoră și acționează oricare altă indicație sau dispozitiv suplimentar; c) Sunt verificate funcțiile de monitorizare a deranjamentelor ale ECS; d) Sunt efectuate toate testele și verificările specificate de producător, furnizor sau executant; e) Este analizată orice modificare structurală sau de destinație care poate afecta cerințele privind amplasarea declanșatoarelor manuale sau sirenelor de alarmare ; La instalațiile de ventilație pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți se vor asigura, anual, următoarele operațiuni: a) verificarea integrității și etanșeității trapelor de evacuare a fumului și gazelor fierbinți b) verificarea nivelului de deschidere a trapelor c) acționare manuală d) acționare automată Tariful include : - Mentenanța pentru sistemele automate de detectare a incendiilor din 3 locații4.000..... lei/an => 4.000 : 3 locații : 4 revizii = 333 lei/revizie/locatie - Mentenanța pentru trapele de evacuare fum și gaze fierbinți din
