

Intretinere centrala termica

I.D.: 47181553

Data publicarii	12.06.20	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.765,00 RON - 1.765,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: golire apa din cazane si instalatia centralei termice 2. de/ montare (inlocuirea) urmatoarelor repere defecte si/ sau decalibrate: - 1 bc supapa de siguranta cu arc 1'' - 6 bar, inclusiv verificare/ reglare/ sigilare + buletin verificare - 3 bc termomanometru axial, rac 1/2'' (4 bar, 20-120 °C) + 3 bc kit aerisire (format din niplu red 1''- 1/2'', teu al 1/2'', aerisitor automat) montate pe cele 3 cazane apa calda - 1 bc manometru axial rac 1/2'' (4 bar), inclusiv kit aerisire (format din niplu red 1''- 1/2'', teu al 1/2'', aerisitor automat) montat pe distribuitor incalzire - 6 bc aerisitor automat 1/2'', montate in puncte existente pe coloane incalzire - 3 bc robinet 1/2 ff + 3 bc racord olandez 1/2'', montate pe conducte de golire/ purjare - 1 bc pompa de recirculare, tip 32/6-180 + termostat de contact, montate pe cazan HR200 3. Umplere cu apa cazane si instalatie, pornire pompe si aerisire completa instalatie 4. Lucrarile se vor finaliza cu proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei (nu se admit prelingeri scurgeri si/ sau neetanseitati a instalatiei) si probe de functionare pt cazane apa calda, pompe de circulatie si a tuturor echipamentelor montate in centrala termica, in prezenta fochistului/ detinatorului
