
Revizie tehnica grup electrogen 330kVA

I.D.: 94966309

Data
publicarii 19.03.24

Coduri CPV

50532300-6

Pretul
estimativ: 4.100,00 RON - 4.100,00 RON

Descriere: Revizie tehnica grup electrogen 330kVA la 6 luni / 20 ore de functionare Pornirea motorului pentru maxim 10 minute Verificarea turatiei motorului si reglare daca este cazul Verificarea imbinarilor intre diferite elemente Verificarea nivelului de ulei motor Verificarea nivelului lichidului de racire si densitatii acestuia Verificarea indicatorului de colmatare al filtrului de aer Verificarea starii furtuburilor Verificarea alternatorului Verificarea curelei motorului Verificarea redresorului pentru acumulatori Verificarea racordului, tobei si a colectorului de esapament Verificarea aparatorilor si protectiilor Strangerea colierelor / suruburilor (daca este cazul) Curatarea filtrului de aer (daca este cazul) Verificarea continuitatii conexiunilor Verificarea contactului în suportii sigurantelor Verificarea semnalizărilor luminoase din panoul de control Verificarea functionarii voltmetrului si ampermetrului Masurarea tensiunii la bornele generatorului Verificarea frecventei Verificarea panoului de automatizare si control Efectuare test in sarcina cu simulare cadere de tensiune
