

SCDVV Bujoru intentioneaza de urgenta, sa achizitioneze serviciul de inchiriere si intretinere a unei instalatie frigorifica de climatizare industriala pentru perioada octombrie 2022- 31 decembrie 2022, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional pentru urmatoarele 3 luni din anul 2023.

I.D.: 74029587

Data publicarii	12.10.22	Coduri CPV	42513000-5 66162000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	14.10.22
----------------------------------	----------

Descriere: Instalatie frigorifica de climatizare industria trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: A . Tip echipament frigorific / climatizare: 1. Unitate externă cu 4 compresoare, în 4 trepte(25, 50, 75, 100 %), respectiv 30, 60, 90, 120 kW termici. La zero grade vaporizare si 45 grade condensare. 2. Schimbator de caldura in placi freon glicol in doua trepte 30 + 30 kW 3. Vaporizator dublu in 4 trepte cu baterie de racire glicol 100 kW. B. Funcționare - schimbătorul de căldură este conditionat la iesirea glicolului 3÷5 grade sa functioneze in prima treapta iar la retur, daca depaseste temperatura de 8 grade sa porneasca si a doua treapta C. Temperatură exterioară de funcționare-Între -30°C ÷ +45°C Lungime traseu frigorific - min. 30 m Capacitate de răcire totală în condiții normale de funcționare- min. 120 kW Debit de aer-30000 m3/h Alimentare electric-400 Vca / 3 faze / 50 Hz Sistem automatizare - Local Condiții funcționare-24/24 ore, 7/7 zile Servicii montare, instalare și PIF-incluse in prêt Servicii întreținere periodic -incluse in pret
