

## Verificare instalatii de alarmare la incendiu

I.D.: 57462363

Documente participare:

- Invitatie si fisa tehnica- iunie 2021.pdf

---

Data publicarii	31.05.21	Coduri CPV	75251110-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	31.05.21	Pretul estimativ:	850,00 RON - 850,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

---

Descriere: Verificare instalatii de alarmare la incendiu = 2 bucati ) se actioneaza cel putin un detector sau declansator manual de alarma în fiecare zona, pentru a testa daca echipamentul de control si semnalizare primeste si afiseaza semnalul corect, porneste alarma sonora si actioneaza oricare alta indicatie sau dispozitiv suplimentare; b) se vor verifica functiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control si semnalizare; c) se vor efectua toate testele si verificarile specificate de producator, furnizor sau executant; d) se analizează orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta cerintele privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarmare si sirenelor de alarmare. e) se verifică fiecare detector privind functionarea corecta în conformitate cu recomandarile producatorului; f) se verifică dacă echipamentul de control si semnalizare poate actiona fiecare dintre dispozitivele suplimentare; g) se inspectează vizual toate echipamentele si cablurile pentru a asigura ca sunt sigure, neafectate si protejate corespunzător; h) se examinează si testate bateriile

---