

Echipament PSI - DRDP Brasov

I.D.: 61862756

Documente participare:

- Anexa echipament PSI.pdf

Data publicarii	13.10.21	Coduri CPV	35111000-5
Termenul limita pentru depunere:	15.10.21	Pretul estimativ:	21.436,29 RON - 21.436,29 RON

Descriere: Autoritatea contractanta, DRDP Braşov, doreşte să achiziţioneze urmatoarele: 1) Stingător P1 – 77 buc; 2) Stingatoare P2 - 12 buc; 3) Stingător P3 – 29 buc; 4) Stingător P6 – 122 buc; 5) Stingător G2 – 4 buc; 6) Stingatoare SM6 – 8 buc; 7) Tambur pentru cutie hidranti – 6 buc; 8) Teava refulare tip C cu robinet – 5 buc; 9) Robinet hidrant tip C – 6 buc; 10) Racord fix tip C cu filet interior – 6 buc; 11) Cheie ABC – 6 buc. Echipamente de stingere a incendiilor (stingător P1, stingator P2, stingător P3, stingător P6, stingător G2, stingător SM6, tambur pentru cutia de hidranti, ţeava de refulare tip C cu robinet, robinet hidrant tip C, racord fix tip C cu filet interior, cheie ABC), care trebuie sa corespunda normativelor din domeniu si legislaţiei in vigoare. Caracteristici: 1) Stingătoare de incendiu de tipul P1, P2, P3, P6, cu pulbere si de tipul G2, cu CO2, SM6 cu spuma mecanica, care trebuie sa corespunda normativelor din domeniu si legislaţiei in vigoare, sa detina toate avizarile necesare. 2) Ţeavă de refulare tip C, cu robinet pentru hidrant interior, care sa respecte următoarele cerinţe: sa fie fabricata din aluminiu, presiunea de lucru 8 bar, mărimea ajustajului de baza 20mm, mărimea ajustajului final 14 mm, racord tip C, robinet, jet reglabil. 3) Robinet hidrant tip C, sa fie confectionat din bronz si avizat. 4) Racord fix tip C cu filet interior , sa se poata monta pe robinet hidrant tip C. 5) Cheie hidrant racord A,B,C se utilizează pentru îmbinarea sau desfacerea a racordurilor de mărime A, B si C. Cheia hidrant trebuie sa fie confectionată din oţel OL cu diametrul de 20 mm, atât tija cat si mânerul.
