

Comandă scrisă având ca obiect servicii de revizie cazane si tarare supape la centrala din dotarea Directiei Regionale Bucuresti.

I.D.: 31924112

Documente participare:

- 6-ADV1048120.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|
| Data publicarii | 09.11.18 | Coduri CPV | 50720000-8 |
| Termenul limita pentru depunere: | 14.11.18 | Pretul estimativ: | 3.000,00 RON |

Descriere: Serviciile care fac obiectul achiziției constau în revizia cazanelor si tararea supapelor la centrala termică din dotarea Direcției Regionale București, în conformitate cu prevederile legale. Tipul de centrală: SIME (2 buc.), 230kW, Cazan din fontă SIME 2R 15- 266.9 KW Cazan din fontă SIME 2R 12-213.4 KW 1. Activități minimale care se vor presta în cadrul serviciilor de Revizie tehnica anuală - verificarea alimentării aparatului cu combustibil gazos, apă și energie electrică; - verificarea etanșeității circuitelor de combustibil gazos si de apă; - verificarea funcționării sistemelor de reglare și de protecție; - reglarea parametrilor de intrare în aparat; - reverificarea funcțiilor de reglare și protecție la cald (în funcționarea normală a aparatului); - verificarea la cald a evacuării gazelor de ardere, a tirajului și a etanșeității circuitului de evacuare a gazelor de ardere; - măsurarea parametrilor de funcționare și înregistrarea acestora în buletine, fișe de măsurători etc. și, în mod obligatoriu, înregistrarea acestora într-un raport de verificare În urma verificărilor se iau următoarele măsuri: - propune beneficiarului înlocuirea componentelor defecte, dacă este cazul; - prezintă un raport de verificari incercari si probe, buletin de verificare/reglare a supapelor de siguranta si certificate de conformitate a serviciilor de verificare/reglare supape; - la finalul prestării serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție semnat de reprezentanții ambelor părți; - acordă consultanță tehnică de specialitate; 2. Tararea supapelor la centrala: supape de siguranta cu arc Bianchi Flli Italia - Dn 2" - pn 10 bar. În urma efectuării operației de tarare supape, se va emite un buetin de verificare/reglare si o Declaratie de conformitate .