
verificare semestrială hidranți interiori/exteriori

I.D.: 72731951

Data publicării	31.08.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 294,00 RON - 294,00 RON

Descriere: Efectuarea de servicii de verificare a instalațiilor de stingere a incendiilor cu hidranți de interior conform normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a II a instalațiilor de stingere indicativ P118/2 - 2013. Verificări : - verificarea vizuală a componentei cutiei hidrantului interior (furtun de refulare, teava de refulare, cheie racord ABC) ; - verificarea existenței marcajului ; - verificarea semnalizării hidranților interiori ; - verificarea funcționării robinetilor de închidere-deschidere ; - compararea valorilor măsurate pentru debit și presiune cu valorile din documentația de autorizare ; - verificarea debitului și presiunii cu aparat mobil ; • aparatul înregistrează electronic data și ora măsurătorilor, duratele testului ; • se trasează diagrama pe calculator cu variația presiunii și debitului pe timpul măsurătorilor pe fiecare coloană de hidranți (operațiile de închidere deschidere a hidrantului) cu înregistrarea valorilor de debit și presiune maximă ; - nu se efectuează reparații Efectuarea lucrărilor de instalarea și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră se execută în conformitate cu Autorizația A-1245/18.08.2011 - Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă București. Se va emite Proces verbal de verificare a instalației fixe de stingere a incendiilor în care vor fi Constatări și propuneri
