
Servicii de constatare defecțiuni la cameră frigorifică de 5,85 metri cubi.

I.D.: 98037719

Data publicarii	29.05.24	Coduri CPV	42512200-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 350,00 RON - 350,00 RON

Descriere: În vederea identificării defecțiunilor, se va efectua verificare cameră frigorifică cu volum 5,85 mc de la sediul Penitenciarului Ploiești, în str. Rudului, nr. 49. Camera frigorifică este echipată cu tablou de comandă AKO-13523P, suflantă refrigerare unghiulară EVS131ED (2 ventilatoare, debit 520 mc/h, degivrare electrică), compresor frigorific, etc.
Manifestări/simptome observate: evaporatorul (suflanta) refrigerare, model EVS131ED, inițial nu mai făcea degivrare (posibil rezistență electrică arsă) și era necesară dezghețarea periodică pentru a răci eficient. Ulterior, progresiv suflanta nu mai făcea răcire și concomitent, compresorul frigorific funcționa fără întrerupere, motiv pentru care funcționarea camerei frigorifice a fost suspendată. După constatare se va emite notă de constatare în vederea reparării.
