

---

## **Mentenanata la bazinele de apa menajera si incendiu, grupuri de pompare si statie clorinare**

I.D.: 64767030

---

Data publicarii	28.12.21	Coduri CPV	50324200-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 18.600,00 RON - 18.600,00 RON

---

Descriere: Mentenanata la bazinele de apa menajera si incendiu, grupuri de pompare si statie clorinare  
Grupuri pompare apa menajera si incendiu: • Verificare clapete sens, traductor presiune vane aspiratie si refulare • Verificare nivel apa rezervor stocare • Verificare presiune aer vase expansiune • Masurare curenti electropompe • Verificare setari convertizoare frecventa Sistem clorinare: • Verificare sistem dozare hipoclorit • Verificare debitmetru electromagnetic • Verificare analizor clor si pompa dozatoare • Prelevare si efectuare analize clor liber cu aparate din dotarea proprie • Calibrare senzor clor • Interventie gratuita in maxim 24 ore in urma sesizarilor privind functionarea necorespunzatoare a echipamentelor aflate in intretinere Bazine de apa menajera si incendiu • Verificare plutitori electrici bazine stocare si incendiu • Verificare nivel apa in bazinele de stocare si incendiu

---