

## Mentenanta aparate climatizare (aere conditionate)

I.D.: 96638090

Data  
publicarii 30.04.24

Coduri CPV

50800000-3

Pretul  
estimativ: 2.146,00 RON - 2.146,00 RON

Descriere: Conditii refuzate: Mentenanta aparate climatizare (aere conditionate) Oferta cuprinde: - Deplasarea la solicitare in 5 ore; - Transport gratuit; - Verificarea tehnica lunara a instalatiilor; - Materialele folosite la intretinere si reparatii se vor plati separat (nu se include manopera). MENTENANTA: Verificari unitati interioare climatizare: 1. Stare buna conexiuni tevi frig (fara scapari refrigerent) 2. Stare vaporizator - curat 3. Stare filtre - curate 4. Instalatia evacuare condens este in stare buna 5. Alimentare cu energie electrica in plaja 210-240 Vca 6. Comunicare unitate exterioara 7. Comunicare si functionare corespunzatoare comanda locala 8. Stare buna placi electronice, contacte si componente electronice 9. Functionare normala motor ventilator 10. Zgomote ventilator in limitele normale 11. Valori normale la senzorii temperatura/presiune 12. Toate unitatile interioare functioneaza in mod rece 13. Toate unitatile interioare functioneaza in mod cald Verificari unitati exterioare climatizare: 14. Conexiuni tevi frig fara scapari refrigerent 15. Stare condensator - curat 16. Stare ventilator normala 17. Nivel zgomot normal 18. Valori normale la senzorii temperatura/presiune 19. Presiuni condensare in limitele normale 20. Presiuni vaporizare in limitele normale 21. Functionare normala compresor 22. Curentul absorbit de compresor este in plaja normala 23. Se va incheia contract pana la 31.12.2024