

---

## **Verificare trimestriala sistem detectie si alarmare incendiu Baza Sportiva Gheorgheni - La Terenuri**

I.D.: 83154874

---

Data publicarii	06.06.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 8.712,00 RON - 8.712,00 RON

---

Descriere: Verificare trimestriala sistem detectie si alarmare incendiu Pentru a asigura functionarea corecta si continua a instalatiei, aceasta trebuie verificata si intretinuta periodic. Procedura pentru intretinerea IDSAI trebuie aplicata imediat dupa receptie, indiferent daca cladirea este ocupata sau nu. Prin verificarea trimestriala se controleaza daca: - Sunt analizate toate inregistrarile din registrul jurnal si sunt luate masurile corective necesare pentru a aduce sistemul in stare corecta de functionare; - Se actioneaza cel putin un detector sau declansator manual de alarma in fiecare zona, - Se porneste alarma sonora si se actioneaza oricare alta indicatie sau dispozitive suplimentare; - Se verifica detectoarele privind functionarea corecta in conformitate cu recomandarile producatorului (nr. total de detectoare trebuie verificat in decurs de un an); - Sunt verificate functiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control si - semnalizare; - Sunt verificate indicatoarele optice si sonore ale ECS; - Sunt examinate si masurate bateriile; - Se verifica istoricul de evenimente al ECS; - Se consemneaza in registrul de control

---