

Lucrari de instalatie hidranti exteriori la CIAS Sansa Satu Mare, cu proiectare

I.D.: 20909751

Data publicarii	04.07.17	Coduri CPV	45343000-3
Termenul limita pentru depunere:	11.07.17	Pretul estimativ:	151.260,00 RON

Descriere: Proiectare si realizare instalatii de hidranti exteriori pentru CIAS Sansa Satu Mare, str. Ilisesti nr.1 , localitatea Satu Mare. Instalatia de hidranti exteriori trebuie sa asigure un debit de stingere din exterior de minim 15l/secunda, timp de functionare minim 180 de minute. Pentru realizarea debitului si presiunii se va realiza o rezerva de apa pentru incendii (minim 162mc) dimensionata conform normativului Indicativ P118/2-2013, astfel ca functionarea hidrantilor sa fie asigurata pentru 180 de minute. Asigurarea debitului de stingere se va realiza cu ajutorul unei statii de pompe care se va executa cu elemente constructive A1, cu rezistenta la foc minim 3 ore pentru pereti, respectiv 1ora si 30 minute pentru planseu. Alimentarea tabloului de distributie al statiei pompelor se va executa conform Normativului I7 din 2011, art.7.22.2.
