

Comanda scrisa va avea ca obiect achizitia de servicii de verificare cât si încarcarea tuturor stingatoarelor de incendiu (aflate la sediul Laboratorului de la Prejmer, Brasocv) cu agent de stingere corespunzator.

I.D.: 9567610

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 07.10.15 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 13.10.15 | Pretul estimativ: | 600,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------|

Descriere: Serviciile care fac obiectul achizitiei constau în verificarea si încarcarea stingatoarelor de incendiu. Stingator P6 presurizat permanent - 19 buc. A. Operatii de verificare tehnica constau în: • Dezasamblare stingatoare • Verificare si curatare componente stingator • Verificare la presiune a recipientului stingator • Verificarea furtunului de evacuare • verificarea la etanseitate a recipientului stingatorului conform Prescriptiilor tehnice PT 5-2003 Colectia IS CIR • Sigilarea, inscriptiionarea si etichetarea stingatorului cu modul de folosire, focarele de incendiu la care poate fi folosit, date despre producator, data la care stingatorul a fost verificat si data urmatoarei verificari • Termenul de garantie va fi de minim 1 an. B. Încarcarea cu agent de stingere se va face obligatoriu pentru toate stingatoarele men?ionate mai sus.
