
Determinarea valorii estimate pentru proiectarea si executia circuitului electric dimensionat 12 KW pentru camera serverelor.

I.D.: 83634143

Data publicarii	20.06.23	Coduri CPV	71321000-4 45310000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 26.06.23

Descriere: Determinarea valorii estimate pentru proiectarea si executia circuitului electric dimensionat 12 KW pentru camera serverelor constă in realizarea urmatoarelor operatiuni: 1.Realizare circuit electric separat pentru echipamentele IT (rack servere), circuit dimensionat pentru o putere consumată de 12KW; 2.Realizare circuit electric pentru două aparate de aer condiționat a câte 12.000 BTU fiecare, independente unul de celălalt și alimentate prin circuite separate între ele și separate de circuitul electric al echipamentelor IT. 3.Realizare proiect pentru cerintele mentionate mai sus
