
Comanda având ca obiect furnizarea, montarea/instalarea si punerea în functiune a unui Sistem de climatizare birou pentru Directia Regionala Timis

I.D.: 18356154

Data publicarii	15.03.17	Coduri CPV	42512000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 21.03.17

Descriere: Sistemul de climatizare trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte minimale: - aparat de aer conditionat cu inverter - monosplit cu unitate interioara de tavan - capacitate racire/încalzire: 24000/24000 BTU - clasa de energie racire/încalzire: A/A - agent frigorific: R410A - functii:racire/încalzire/dezumidificare/ventilare/auto - functii ventilator la unitatea interioara:auto + 3 trepte de viteza - functie auto-restart dupa întreruperea alimentarii cu energie electrica - functie auto-diagnoza - nivel de zgomot interior lt; 47 dB - filtre multiple pentru unitatea interioara: miros (carbon activ)/praf/aer (ioni negativi) - cu telecomanda - timer pentru programare regimuri de functionare 24 ore - temperaturi de functionare racire/încalzire(C):-15...+50/-20...+24 - dimensiuni maxime latime X înaltime X adâncime (mm) : 1000 X 220 X 650 - tensiune de alimentare (V)/frecventa (Hz): 230/50 Furnizorul are obligatia de a asigura fara costuri pentru achizitor, montajul/instalarea sistemului de climatizare, asigurând toate materialele necesare punerii în functiune a sistemului (traseu frigorific cu izolatie cu o lungime de cca 8m, console sustinere unitate exterioara, tub evacuare condens, suport de prindere unitati interioare, cablu electric, mufe, conectori, suruburi, pat cablu PVC, etc.) si va efectua, cu titlu gratuit, toate reparatiile necesare pentru a remedia defectiunile ivite la peretii interiori si exteriori în urma instalarii si punerii în functiune a sistemului (refacerea zidariei si finisajelor cu glet, zugraviri cu vopsea lavabila, etc.) pentru readucerea acestora la situatia initiala.
