
Reparatie capitala cu rebobinare si inlocuire ulei ,incercari transformator1600 kVA 20/0.4 kV

I.D.: 95023844

Data publicarii	20.03.24	Coduri CPV	50532200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 108.470,00 RON - 108.470,00 RON

Descriere: Reparatie capitala cu rebobinare si inlocuire ulei , incercari , masuratori pentru transformator electric trifazat in ulei TTU-ONAN 1600 kVA , 20 / 0,4 kV: Pregatirea transformatorului pentru demontat ; Decuvarea transformator Controlul depunerilor in cuva si in conservator si indepartarea acestora Curatirea si vopsirea elementelor de constructie metalica (capac , conservator , capac , radiatoare) Curatirea accesoriilor , verificarea acestora (cele uzate si care nu se pot repara se vor inlocui) Spalarea partii active a transformatorului cu ulei fierbinte Demontare conexiunilor MT + JT Refacere bobinaj conductor NOU MT Refacere bobinat JT folosind folia de aluminiu existenta (se schimba izolatia solida) Refacerea conexiuni electrice MT + JT Inlocuire COMUTATOR NOU Verificarea consolidarii infasurarilor si a miezului magnetic Inlocuirea garniturilor de etansare Uscarea partii active in autoclava vidata pentru scoaterea umiditatii din izolatia solida Incuvarea transformatorului si umplerea cu ulei NOU Proba de etanseitate prin presiune de azot Vopsirea si finisarea transformatorului , montare eticheta date tehnice . Incercari si masuratori conform SREN 60076/2003 si PE 116/1994 Termen de executie : 6-10 saptamani de la acceptarea devizului Termen de garantie: 24 luni de la punerea in functiune dar nu mai mult de 30 de luni de la livrare, pentru lucrarile efectuate .
