

Servicii de expertiza tehnica la sistemul de alimentare cu apa existent in comuna Argetoaia, jud.Dolj.

I.D.: 14318371

Data publicarii	05.08.16	Coduri CPV	71319000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.08.16	Pretul estimativ:	7.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Se urmareste daca instalatia existenta este capacitata sa suporte modificari si sa duca si extinderea propusa. Instalatia existenta are urmatoarele caracteristici: - Lungime - 6050 m - 2 foraje cu H= 140 M - Volum apa anual 59,32 mii mc - Pompele Grundfos au debit $Q_{expl.} = 3$ l/s - Rezervoare inmagazinare 1 b= 100 mc - Retea din conducte PHED, cu Dn=63-200 mm cu 18 cismele stradale si 5 hidranti incendiu - Rezervor de reactie 1 x 30 mc - Tratarea apei se face cu instalatie cu hipoclorit de sodiu, statii de filtrare cu filtre pe baza de nisip cuartos si carbune granular adivat. - Volum asigurat in sursa $Q=8$ l/s - Cerinta total de apa $Q_{max} = 195$ mc/zi; $Q_{zilnic\ mediu} = 162,5$ mc/zi; $Q_{minim\ zilnic} = 58,24$ mc/zi - Necesarul de apa toptal: $Q_{max} = 163,06$ mc/zi; $Q_{mediu} = 135,86$ mc/zi - Extinderea propusa: 1660 ml
