

CL 1B - Extindere si modernizare surse de apa, conducte de aductiune apa bruta, statii de tratare, statii de pompare si rezervoare in judetul Arges

I.D.: 103778374

Documente participare:

- DA.part1.rar
- DA.part2.rar
- DA.part3.rar
- DA.part4.rar
- FORMULARE CL1B-semnat.doc
- INSTRUCIUNI ELABORARE CL1 B-semnat.docx
- Acord contractual-clauze generale_speciale_PROIECTARE SI EXECUTIE-semnat.docx
- FisaDate_DF1224097.pdf
- DUAE_CERERE_295917.xml

Data publicarii	26.08.24	Coduri CPV	45252126-7 45000000-7 45231300-8 45262200-3 71322000-1
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	07.10.24	Pretul estimativ:	5.915.449,05 RON - 5.915.449,05 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul general al contractului de CL 1B – Extindere si modernizare surse de apa, conducte de aductiune apa bruta, statii de tratare, statii de pompare si rezervoare in judetul Arges este de a executa lucrarile prevazute din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, in perioada 2021-2027, în acord cu toate prevederile legislatiei în domeniu, asigurandu-se astfel realizarea indicatorilor fizici in conformitate cu Contractul de finantare. Descriere lucrari UAT Topoloveni • 1 foraj de H=200 m, debit estimat Q=5 l/s; • statie de clorinare; • Sistem SCADA. UAT Stolnici • Extindere sursa prin executia a doua foraje noi cu H=200 m, debite estimate Q=5 l/s fiecare, in satul Izbasesti; • Conducta noua de aductiune de la foraje la gospodaria noua de apa Izbasesti, PEID, PE100RC, SDR 17, De 110 mm, L=325 m; • Gospodarie noua de apa cu statie de tratare la Izbasesti; • Sistem SCADA. UAT Căteasca (Catanele) • 1 foraj cu H=200 m, debit estimat Q=5 l/s; • Conducta noua de aductiune PEID, PE100RC, L= 1009 m, De 90 mm; • 1 statie de tratare noua, Q = 4 l/s (GA Catanele) • Sistem SCADA. UAT Costesti • 1 foraj nou in Costesti, debit estimat Q=5 l/s; • reabilitare prin inlocuire conducta aductiune apa potabila PEID, PE 100, De 110, L= 570 m; Numărul de zile până la care Operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor candidaturilor este de 21 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări/ informații suplimentare cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire, (inclusiv a prezentului caiet de sarcini), prin care se indică o anume origine, sursa, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție si/sau o licență de fabricație, un standard, o autorizație/certificare/atestare, un serviciu sau o cerință se va citi si interpreta ca fiind însoțită de mențiunea "sau echivalent".
