

Achizitie Beton Tip II, Marca B200, Clasa C12/15 cu transport inclus

I.D.: 15382788

Data publicarii	06.10.16	Coduri CPV	44114000-2
Termenul limita pentru depunere:	14.10.16	Pretul estimativ:	68.250,00 RON

Descriere: Se doreste achizitionarea a 350 metri cubi de Beton, Tip II, Marca B200, Clasa C12/15 si transportul acestuia, pentru „Lucrari de interventii provizorii, in regim de urgenta, la consolidare dig si regularizare rau Buzau in zona municipiului Buzau, jud. Buzau, L=250m”
Caracteristici tehnice: Betonul va corespunde „ Codului de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat, indicativ NE012-99, aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 59/N din 24 august 1999 “. Cerinte de durabilitate: - clasa de expunere la inghet - dezghet conform CP012/2007; SR EN 206-1/2014 este XC4+XF1 . - gradul de impermeabilitate minim P4 - Tipul de ciment - ciment Portland compozit tip II; B 200; pentru clasa C12/15 Cimentul. Sortimentul de ciment folosit va fi Portland compozit tip II, B 200 clasa C12/15, va fi insotit de certificatul de calitate si va fi depozitat in silozuri corespunzatoare. Durata depozitarii nu va depasi 30 zile de la data expedierii de la furnizor. Agregate. Se vor folosi agregate naturale grele. Pentru prepararea betoanelor se vor utiliza sorturile 0-3,3-7,7-16. Livrarea agregatelor de la balastiere/cariere se va face insotita de certificatul de calitate pentru agregate si certificatul de conformitate eliberat de un organism de certificare acreditat. Agregatele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: - Corpuri straine (animale, vegetale) Nu se admit - Pelicula de argila sau alt material aderent de granule Nu se admit - Argila bucati Nu se admit - Continutul de mica max. 0,2% - Continutul de carbune max. 0,5% Continutul de parti levigabile nu va depasi: - Pentru nisip max. 0,2% - Pentru pietris max. 0,5% - Pentru total agregat max. 0,1% Metodele de verificare a calitatii agregatelor sunt cele din STAS 4606/80. In timpul transportului de la furnizor, si al depozitarii la statia de betoane, agregatele trebuie ferite de impurificari si trebuie evitata amestecarea sorturilor. Apa. Apa de amestecare utilizata la prepararea betoanelor poate sa provina de la reseaua publica sau din alta sursa, dar in acest ultim caz trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 790/84. Prepararea betonului. Betoanele se vor prepara numai in statii autorizate. Compozitia betonului se stabileste pe baza de incercari pentru fiecare marca de beton, de fiecare data in functie de lotul de agregate aprovizionat si de sortimentul de ciment ce se va utiliza. Transportul betoanelor se va face cu autoagitatorul. Durata maxima de transport cu autoagitatorul nu va depasi 45 minute