

---

## **Mentenananta instalatie de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu**

I.D.: 40151787

---

Data publicarii	14.12.18	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 200,00 RON - 200,00 RON

---

Descriere: Servicii de reparare si intretinere a sistemului de detectare, semnalizare si avertizare incendii in conformitate cu Normativ P118/3-2015 - verificare trimestriala: a) analiza tuturor înregistrarilor din registrul jurnal si sunt luate masurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corecta de functionare; b) se actioneaza cel putin un detector sau declansator manual de alarma în fiecare zona, pentru a testa daca echipamentul de control si semnalizare primeste si afiseaza semnalul corect, porneste alarma sonora si actioneaza oricare alta indicatie sau dispozitiv suplimentare; c) sunt verificate functiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control si semnalizare; d) sunt efectuate toate testele si verificarile specificate de producator, furnizor sau executant; e) este analizata orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta cerintele privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarmare si sirenelor de alarmare.

---