
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor

I.D.: 80674951

Data publicarii	04.04.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.200,00 RON - 1.200,00 RON

Descriere: Verificare semestrială 3 buc. hidranți interiori de incendiu la sediul APIA - CJ BRAILA situat în Braila, Calea Calarasilor nr. 50. Serviciile solicitate constau în: - controlul etanșeității instalației de alimentare cu apă (conducte, îmbinări, armături, hidranți interiori); - verificarea gradului de corodare sau depunere și controlarea capetelor conductelor; - verificarea modului de funcționare a armaturilor de închidere (usurinta de manevrare, starea garniturilor); - probe hidraulice de rezistență la presiunea de probă; - probe de funcționare care constau în umplerea instalației cu apă (dacă este cazul) asigurarea presiunii minime necesare funcționării; - asigurarea iluminatului de marcă a hidranților interiori prin verificarea instalațiilor electrice de iluminat și a corpurilor de iluminat;
