

## **Servicii mentenanta sistem detectie si alarmare la incendiu-centrala si Inlocuire acumulatori 7 Ah**

I.D.: 92063647

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.01.24 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 1.200,00 RON - 1.200,00 RON

---

Descriere: Sistem compus din Maxim : cca 120 detectori;30 butoane;30 sirene int/ext Verificari semestrial IDSAI:Întretinerea preventiva a centralei de semnalizare;Se executa simularea reala a tuturor conditiilor de defect,întrerupere,scurtcircuit,punerea la masa a circuitelor si buclilor, lipsa surse alimentare, scoatere detectoare din circuit, trebuie sa se constate semnalizarea la centrala a tuturor acestor defecte, retranslatia la dispecerat; -Se verifica conutarea pe sursa tampon de alimentare, se verifica semnalizarile la sirene separat cu alimentare pe fiecare sursa de alimentare -Se verifica vizual placile din centrala, starea de integritate a circuitelor si contactelor, curatire de praf si impuritati daca este cazul; - Întretinerea preventiva a detectorilor si butoanelor de semnalizare -Se verifica vizual starea de integritate a acestora, curatire de praf si impuritati daca este cazul; -Se verifica starea de integritate a cablurilor, traseelor de protectie cabluri, dozelor de conexiuni, dispozitivelor de izolare, sirenele de alarmare, vizual în intalatie, pentru a se constata stare de integritate e elementelor, se remediaza defectele;Se verifica la alegere un detector sau buton care prin actionare; trebuie sa se constate functionarea acestora si prezenta semnalizarilor specifice la detectoare si centrala. Semestrial: Intretinerea preventiva a centralelor de semnalizare, defectare si butoanelor -curatare de praf, impuritati detectori Verificare si testare butoane incendiu

---