

---

## Verificare instalatie electrica generala si constatare eventuale defectiuni

I.D.: 55265937

---

Data publicarii	18.03.21	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 378,15 RON - 378,15 RON

---

Descriere: Verificare instalatie electrica generala si constatare eventuale defectiuni la sediul D.S.V.S.A. Suceava, laborator Morfopatologie. Defect reclamat: pe parcursul a doua zile consecutive a sarit siguranta electrica, in repetate randuri. Nu exista mirosuri de aparae sau cabluri incinse. Se solicita ca operatorul economic sa fie autorizat si sa dispuna de personal autorizat in conformitate cu prevederile ORDINULUI ANRE nr. 11 din 13 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele de autorizare vor fi prezentate in momentul demararii serviciilor si vor fi anexate la factura fiscala si procesul verbal de constatare.

---