

LUCRARI DE INTARIRE A RETELELOR ELECTRICE IN AMONTE DE PUNCTUL DE DELIMITARE

I.D.: 49304020

Documente participare:

- Parte desenata-Amplif.PTA 5609 Casa de copii Ardud.pdf
- Parte desenata-Amplif.PTAB 1248 Balta Blonda.pdf
- Parte desenata-Amplif.PTZ 530 Margaretelor.pdf
- Specificatii tehnice-Amplif.PTA 488 A Vlaicu.pdf
- Specificatii tehnice-Amplif.PTA 4214 Coca.pdf
- Specificatii tehnice-Amplif.PTA 5609 Casa de copii Ardud.pdf
- Specificatii tehnice-Amplif.PTAB 1248 Balta Blonda.pdf
- Specificatii tehnice-Amplif.PTZ 530 Margaretelor .pdf
- Parte economica-Amplif.PTA 488 A Vlaicu.pdf
- Parte economica-Amplif.PTA 4214 Coca.pdf
- Parte economica-Amplif.PTA 5609 Casa de copii Ardud.pdf
- Parte economica-Amplif.PTAB 1248 Balta Blonda.pdf
- Parte economica-Amplif.PTZ 530 Margaretelor.pdf
- Parte scrisa-Amplif.PTA 488 A Vlaicu PTE.pdf
- Parte scrisa-Amplif.PTA 4214 Coca.pdf
- Parte scrisa-Amplif.PTA 5609 Casa de copii Ardud.pdf
- Parte scrisa-Amplif.PTAB 1248 Balta Blonda.pdf
- Parte scrisa-Amplif.PTZ 530 Margaretelor.pdf
- Model contract.doc
- FisaDate_DF1093562.pdf
- Formulare.docx
- Investitii Amplif.PTA 488 A Vlaicu.isam
- Investitii Amplif.PTA 4214 Coca.isam
- Investitii Amplif.PTA 5609 Casa de copii Ardud.isam
- Investitii Amplif.PTAB 1248 Balta Blonda.isam
- Investitii Amplif.PTZ 530 Margaretelor.isam
- Parte desenata-Amplif.PTA 488 A Vlaicu.pdf
- Parte desenata-Amplif.PTA 4214 Coca.pdf
- DUAE_CERERE_82865.xml

Data publicarii	02.09.20	Coduri CPV	45315300-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	21.09.20	Pretul estimativ:	370.663,78 RON - 370.663,78 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: - Se vor inlocui transformatoarele de putere existente cu trafo de putere etanse cu pierderi reduse - Se vor inlocui cutiile de distributie de tip CD cu ale cutii de distributie gata echipate. - Se vor inlocui cadrele de siguranta de medie tensiune existente cu cadre de sigurante cu descarcati de tip DOMS-ZnO-24KV incorporati. - Se vor inlocui elementele fuzibile de medie tensiune cu alte elemente corespunzatoare. - Se vor inlocui coloanele electrice ale transformatoarelor existente. - Cutiile de distributie nou montate vor fi legate la prizele de pamant existente la posturile de transformare. - Demontare PTA la Casa de copii Ardud - Montare post de transformare in anvelopa metalica furnizat de catre beneficiar la Casa de copii Ardud
