

## "CL1 - Proiectare si executie sistem SCADA si Sistem Integrat de Management Targu Jiu"

I.D.: 57032059

Documente participare:

- FisaDate\_DF1112933.pdf
- ANEXA 4 la FD CL1-semnat.pdf
- ANEXA 2 la FISA DE DATE-semnat.pdf
- ANEXA 3 la FISA DE DATE-semnat.pdf
- ANEXA- Fisa de acordare punctaj-semnat.pdf
- Cap 1 - Date referitoare la contract-semnat.pdf
- Cap 2 - cerintele EC-semnat.pdf
- Cap 4 - CS Liste-semnat.pdf
- Cap 5 CS - Inf parte din contract-semnat.pdf
- Cap 6 - Informatii NU parte din contact-semnat.pdf
- Cap3 Planse-semnat.pdf
- Capitolul 0 - Formulare-semnat.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_118519.xml
- CL 1 Vizita amplasament-semnat.pdf

---

Data publicarii	19.05.21	Coduri CPV	45000000-7 42961200-2 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.07.21	Pretul estimativ:	3.440.649,40 RON - 3.440.649,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Contractul "CL1 - Proiectare si executie sistem SCADA si Sistem Integrat de Management Targu Jiu" cuprinde proiectarea, ingineria, achiziția, execuția (implicit testarea și punerea în funcțiune) a noului sistem SCADA-DTR aparținând APAREGIO GORJ S.A. precum si integrarea in SCADA-DTR a celor 10 Dispecerate Locale de apa si apa uzata ce urmeaza a fi dezvoltate in aglomerarile urbane din arieratul companiei APAREGIO GORJ S.A.. In conformitate cu strategia APAREGIO GORJ S.A., se doresc a fi implementate un numar de 10 Dispecerate Locale de Apa uzata dupa cum urmeaza: • Dispecerat Local de Apa uzata Motru - DLAu Motru va fi implementat in cadrul SEAU Motru (statie existenta ce urmeaza a fi reabilitata). • Dispecerat Local de Apa uzata Bumbesti Jiu - DLAu Bumbesti Jiu va fi implementat in cadrul Statiei de Pompare Iezureni (existenta). • Dispecerat Local de Apa uzata Tg-Jiu - DLAu Tg-Jiu este defapt actualul Dispecerat Regional (implementat pe POS1), dispecerat care va servi ca si hub de date pentru noul sistem SCADA-DTR Tg-Jiu. • Dispecerat Local de Apa uzata Ticleni - DLAu Ticleni va fi implementat in cadrul SEAU Ticleni (existenta). In acest sens, in cadrul cladirii Administrative a SEAU Ticleni se va realiza o camera de comanda noua care va gazdui (la comun - prin coabitare) atat sistemul SCADA-DLAu Ticleni cat si sistemul SCADA-DLAp Ticleni (descrie la Subcap.2.7.1.1). • Dispecerat Local de Apa uzata Tg. Carbunesti - DLAu Tg. Carbunesti va fi implementat in cadrul SEAU Tg. Carbunesti (existenta). In acest sens, in cadrul cladirii Administrative a SEAU Tg. Carbunesti se va realiza o camera de comanda noua care va gazdui (la comun - prin coabitare) atat sistemul SCADA-DLAu Tg. Carbunesti cat si sistemul SCADA-DLAp Tg. Carbunesti (descrie la Subcap.2.7.1.1). • Dispecerat Local de Apa uzata Novaci - DLAu Novaci va fi implementat in cadrul SEAU Novaci (existenta) care se va reabilita complet. In acest sens, in cadrul cladirii Administrative a SEAU Novaci se va realiza o camera de comanda noua care va gazdui (la comun - prin coabitare) atat sistemul SCADA-DLAu Novaci cat si sistemul SCADA-DLAp Novaci (descrie la Subcap.2.7.1.1). • Dispecerat Local de Apa uzata Pestisani - DLAu Pestisani va fi implementat in cadrul noii Statii de Epurare apa uzata Pestisani, statie care va fi realizata pe faza de POIM. • Dispecerat Local de Apa uzata Tismana - DLAu Tismana va fi implementat in cadrul noii Statii de Epurare apa uzata Tismana, statie care va fi realizata pe faza de POIM. • Dispecerat Local de Apa uzata Turceni - DLAu Turceni va fi implementat in cadrul noii Statii de Epurare apa uzata Turceni, statie care va fi realizata pe faza de POIM. • Dispecerat Local de Apa uzata Rovinari - DLAu Rovinari va fi implementat in cadrul noii Statii de Tratare apa potabila Rovinari (STAP Rovinari), statie care va fi realizata pe faza de POIM. Durata contractului va fi de 36 luni (1080 zile) de la data emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor, astfel: 10 luni proiectare (300 zile) + 26 luni (780 zile) executie. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. DESCRIEREA NIVELURILOR MINIME NECESARE PENTRU "II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor" SE REGASESTE IN FISIERUL "ANEXA 3 LA FISA DE DATE " ATASAT DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE.

---