

## Furnizare si montare usa rezistenta la foc EI60

I.D.: 19920871

---

Data publicarii	23.05.17	Coduri CPV	44221220-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.05.17	Pretul estimativ:	2.150,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Furnizare, montare 1 buc usa rezistenta la foc EI 60, echipata complet cu toate accesoriile specifice, rezistente la foc, dotata cu dispozitiv de autoinchidere; Furnizorul va asigura inclusiv montajul usii si reparatiile aferente montajului. Locatia pentru montarea usii - Sediul UMC - Constanta Baza Nautica Lac Mamaia, strada Cuartului nr 2. SITUATIA EXISTENTA La parterul pavilionului A exista o incapere unde se afla centrala tip Sime de 100 kw. Usa, care este intr-un canal, ce protejaza golul de acces in incaperea centralei este din PVC cu umplutura de placa weiss de 24 mm si are o supralumina din material PVC cu geam termopan . Dimensiunea golului este de 945x2780mm. SITUATIE PROPUSA Conform expertizei tehnice, se stipuleaza faptul ca usa de acces in incaperea centralei mai sus mentionate trebuie sa fie rezistenta la foc EI 60 si echipata cu un dispozitiv de autoinchidere. Caracteristici usa: dimensiune: 950x2000 mm; nuanta-alb; echipata complet cu dispozitiv de autoinchidere, balamale, butuc, broasca, manere etc; deschidere exterioara spre dreapta conform schita postat pe site-ul universitatii la adresa: <https://cmu-edu.eu/home/despre-noi/achizitii-publice/anunturi-publicitate/> . In urma montajului, se va avea in vedere ca spuma de montaj sa fie rezistenta la foc, golul care ramane de la supralumina se va umple cu o rama din PVC cu geam simplu de 6mm, conform schita. Ofertantul va monta boiandruc prefabricat de 50mm intre toc usa si rama Pvc.In urma montarii usii si ramei Pvc, ofertantul va executa reparatii la glafuri, interior si exterior.

---