

Reabilitare retea distributie apa potabila in comuna Vaideeni, judetul Valcea

I.D.: 12332275

Data publicarii 08.04.16 Coduri CPV 45232150-8

Pretul estimativ: 6.048.890,00 RON

Descriere: Reteaua de distributie din PEID va avea urmatoarele caracteristici, diametre si lungimi: SAT VAIDEENI DIAMETRU [mm] LUNGIMI [m] Material conducta De200 918 PEID, PE 100, SDR 17, PN 10 De180 603 PEID, PE 100, SDR 17, PN 10 De140 307 PEID, PE 100, SDR 17, PN 10 De125 375 PEID, PE 100, SDR11, PN 16 De110 6511 PEID, PE 100, SDR 17, PN 10 De110 1160 PEID, PE 100, SDR11, PN 16 De90 707 PEID, PE 100, SDR 17, PN 10 De63 9362 PEID, PE 100, SDR 17, PN 10 Total= 19943 SAT IZVORUL RECE DIAMETRU [mm] LUNGIMI [m] Material conducta De125 1761 PEID, PE 100, SDR 17, PN 10 De110 5499 PEID, PE 100, SDR 17, PN 10 De63 3116 PEID, PE 100, SDR 17, PN 10 Total: 10376 Pentru functionarea corespunzatoare a retelei de distributie au fost proiectate urmatoarele tipuri de camine de vane : Sat Vaideeni: -camin de sectorizare si golire - 25 buc; -camin de sectorizare aerisire/dezerisire- 1 buc -camin de aerisire/dezerisire - 25 buc; -camin de golire - 24 buc; -camine de sectorizare - 8 buc. -camin de reducere de presiune - 7 buc. Sat Izvorul Rece: -camin de sectorizare si golire - 9 buc; -camin de aerisire/dezerisire - 9 buc; -camin de golire - 8 buc; -camine de sectorizare - 14 buc. -camin de reducere de presiune - 6 buc. Procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute-6,35%,valoarea cheltuieli diverse si nerevazute 361.170,00 lei.