
Verificare hidranti de incendiu interiori semestrial

I.D.: 42248395

Data publicarii	18.03.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 606,00 RON - 606,00 RON

Descriere: Efectuarea de servicii de verificare a i instalatiilor de stingere a incendiilor cu hidranti de interiori/exteriori conform normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II a instalatii de stingere indicativ P118/2 - 2013, cel putin semestrial. Pretul este pentru o verificare semestrială. Verificari : - verificarea vizuala a componentei cutiei hidrantului interior (furtun de refulare, teava de refulare, cheie racord ABC) ; -verificarea existentei marcajului ; - verificrea semnalizarii hidrantilor interiori ; - verificarea functionarii robinetilor de inchidere-deschidere ; - compararea valorilor masurate pentru debit si presiune cu valorile din documentatia de autorizare ; - verificarea debitului si presiunii cu aparat mobil ; • aparatul inregistreaza electronic data si ora masuratorilor, duratele testului ; • se traseaza diagrama pe calculator cu variatia presiunii si debitului pe timpul masuratorilor pe fiecare coloana de hidranti (operatiile de inchidere deschidere a hidrantului) cu inregistrarea valorilor de debit si presiune maxima; - nu se efectueaza reparatii Efectuarea lucrărilor de instalarea și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră se executa in conformitate cu Autorizatia A-1245/18.08.2011 - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila București.
