

Servicii de reparații și întreținere pentru grupurile electrogene tip ESE 10 DW- DRI OJ TL

I.D.: 37920562

Documente participare:

- 6-ADV1097970.zip

Data publicarii	19.08.19	Coduri CPV	50532300-6
Termenul limita pentru depunere:	23.08.19	Pretul estimativ:	2.500,00 RON - 2.500,00 RON

Descriere: Locația unde este amplasată grupul electrogen este: FMS Victoria, sat Deal Beiu, com. Nufăru, jud. Tulcea, Pentru grupul electrogen ESE 10 DW, ofertantul se obligă să efectueze revizia anuală și reparații dacă este cazul. Revizia anuală se va efectua cu schimb de consumabile pentru pregătirea funcționării în condiții optime a generatorului pentru anotimpul cald; Așadar, pentru fiecare grup electrogen ESE 10 DW, prestatorul se obligă să efectueze revizia tehnică cu consumabile să fie efectuată în termen de 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului/comenzii. Revizia va cuprinde obligatoriu următoarele operații: a. Verificare scurgeri combustibil, lubrifiant; b. Curățare canale radiator; c. Înlocuire ulei, filtru de ulei, filtru de aer, antigel, după caz; d. Verificare presiune lubrifiant; e. Verificare sistem de admisie a aerului; f. Verificare tensiune curele de transmisie (stare curele) ; g. Verificare tensiune de ieșire a generatorului; h. Verificare instalație electrică și de comandă; i. Verificare dacă apar fisuri în țevile de ulei și aer ale turbinei; j. Verificare canale de admisie a aerului; k. Curățare rotor de ventilație și difuzor turbină; l. Verificare toleranță rulmenți; m. Verificare injectoare și toleranța supapelor; n. Verificare/curățare sistem de răcire; o. Verificare demaror și alternator de încărcare a bateriei; p. Verificare tampoane anti-vibrații; q. Verificare integritate motor, cablurile acestuia. Reparațiile se vor face în baza unei diagnosticări prealabile gratuite și vor cuprinde reparații mecano-electrice și înlocuire, cu repunerea în funcțiune a generatoarelor în parametrii normali (cu sau fără înlocuirea unor piese, subansamble sau componente). 1. Prin reparații la solicitarea beneficiarului se înțelege constatarea și remedierea defecțiunii generatoarelor, în baza unei Note de constatare ce se va semna de către solicitantul ANCOM care a cerut remedierea și a unui Deviz de reparație, acceptat de beneficiar. 2. Termenele de intervenție pentru reparații vor fi următoarele: a. pentru constatare, de maxim 72 de ore de la data solicitării beneficiarului; b. pentru transmiterea devizului de reparație, de maxim 48 de ore de la data constatării de către prestator; c. pentru remedierea defecțiunilor, de maxim 5 zile lucrătoare de la data acceptării devizului de reparație de către beneficiar. 3. Prestatorul își va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce privește înlocuirea/repararea subansamblelor sau a pieselor de schimb, care se vor efectua numai cu acordul prealabil al beneficiarului, asigurând garanție în conformitate cu normativele tehnice în vigoare pentru reparațiile efectuate cât și pentru piesele înlocuite. 4. Reparațiile se facturează în baza tarifelor de manoperă oferite și a devizelor acceptate de achizitor. 5. Contravaloarea pieselor de schimb înlocuite va fi facturată de către prestator și respectiv achitată de către beneficiar după livrarea, montarea, testarea și punerea acestora în expl