

Modernizare FDCP Govora Bai, judetul Valcea

I.D.: 7737934

Documente participare:

- cerere cu etapa el Govora Bai 15.05.2013.part1.rar.p7s
- cerere cu etapa el Govora Bai 15.05.2013.part2.rar.p7s
- cerere cu etapa el Govora Bai 15.05.2013.part3.rar.p7s
- Modele de formulare.rar.p7s
- Clauze contractuale obligatorii executie .doc.p7s
- FisaDate_No98561_IP.pdf

Data publicarii	10.06.13	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 26.06.13

Descriere: Modernizare FDCP Govora Bai, judetul Valcea Avand in vedere structura lucrarilor ce urmeaza a fi executate si anume: -Se vor scoate contorii din apartamentele la blocurile A1, A2 strada Viorelelor, bloc 4 Grivita si bloc HCC si se vor monta in FDCP-urile proiectate la parterul blocurilor: la blocul A1 se va monta FDCP 18, la blocul A2 se va monta FDCP 20, la bloc 4 Grivitei se va monta FDCP 22, iar la blocul Hcc se va monta FDCP 14; -Se vor inlocui coloanele colective cu cabluri tip CYY 5x25 mmp, si coloanele individuale (intre FDCP-uri si tablourile din apartament) cu cabluri tip CYY-F 3x6 mmp, pozate in canalet pe casa scarii; - Se vor realiza lucrari de refacere a zonelor aferente (tencuieli, zugraveri, etc.)
