

## Lucrari reabilitare tablou masura energie si tablou automatizare clorinare

I.D.: 67291418

---

Data publicarii	17.03.22	Coduri CPV	48921000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 166.000,00 RON - 166.000,00 RON

---

Descriere: 1.Rebilitare tablouri monitorizare energie Cornesti. Cele 4 (PATRU) tablouri AAR care indeplinesc rolul de comutare intre cele doua posturi de transformare vor fi reabilitate prin inlocuirea PLC-ului existent cu un PLC Delta DVP-SE nou care va monitoriza starea protectiilor si a selectoarelor. De asemenea se va instala o centrala de masura parametrii electrici dotata cu transformatori de curent de tip Rogovsky pentru monitorizarea consumului de energie si a calitatii energiei electrice furnizare de cele 2 posturi de transformare. Se vor furniza si monta doua routere LTE pentru comunicatia cu sistemul SCADA. Pret total reabilitare 4(PATRU) tablouri monitorizare energie Cornesti 96.000 RON + TVA 2.Reabilitare tablouri automatizare instalatii clorinare Cornesti/Uzina Mihai Viteazu Cele doua tablouri de automatizare aferente instalatiilor de clorinare de la Sursa Cornesti si Uzina Mihai Viteazu se vor reabilita prin inlocuirea PLC-ului existent cu PLC Delta AS228. Se va monta un HMI de 10" pentru controlul local al instalatiei de clorinare. La Sursa Cornesti se vor prelua semnalele din tablou de automatizare afferent statiei de pompare tip booster pentru monitorizarea functionarii acesteia. Se va instala un router LTE cu montaj exterior pentru a facilita preluarea tuturor semnalelor din tablourile de automatizare in sistemul SCADA. La Uzina Mihai Viteazu se va instala un switch de fibra optica impreuna cu traseu de fibra optica intre cladirea clorinarii si cladirea uzinei Mih

---